



Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat
Hauptabteilung IV
Branddirektion
Abteilung Einsatzlenkung
Sachgebiet Brandmeldetechnik
und Objektversorgung
KVR-IV-BD LE 24
Telefon: (089) 2353-5006
Telefax: (089) 2353-6115
Sachbearbeitung: Dieter Bentz
E-Mail: bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de

Ergänzung der TAB vom 01.01.2005

Grundsätzlich werden im Zusammenhang mit Brandmeldeanlagen nur noch FSD 3 mit optischer oder akustischer Anzeige zur Sicherungsüberwachung der Objektschlüssel mit maximal 3 gleichsperrenden HGS Schlüsseln akzeptiert (Anpassung an neue DIN 14675:2012-04). Sollten mehr als 3 Schlüssel notwendig werden, so muss ein Sonderschlüsseldepot bei der BMZ montiert werden.

Für Neuanschaltungen sind außerdem folgende Laufkarten erforderlich:

- Laufkarte „Weg zur Hauptzentrale“ (grüner Reiter, Weg von der BMZ zur Hauptzentrale).
- Laufkarte „Weg zur Sicherung AÜE“ (grüner Reiter, Weg von der BMZ zur Sicherung), wobei die Sicherung als solches rot gekennzeichnet sein muss.
- Laufkarte „Weg zur Sprinklerzentrale SPZ“ (grüner Reiter, Weg von der BMZ zu SPZ).

Weiterhin gelten folgende Regelungen:

- Bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen an Brandmeldeanlagen ist die Anpassung an die aktuellen Normen erforderlich und durch ein neues Prüfgutachten zu dokumentieren.
- Im Anhang 4 entfällt der Punkt 3.7 ersatzlos (FAT Texte).

gez.

Dieter Bentz
Brandamtmann

