

Beispiel Standard Erstanlaufstelle Feuerwehr München

Die Erstanlaufstelle ist bevorzugt in einem eigenen Raum auszuführen, oder in einer I-30 und E-30 Einhausung mit Türen in T-30 zu gestalten. In Flucht- und Rettungswegen ist die BMZ immer in I-30 und E-30 einzuhausen. **(Ergänzung zur TAB, Seite 11, Punkt 6.1, Stand 01/2005)**

